



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

HK.N.9020.90.2026.1

Żyrardów, 27 lutego 2026 roku

Global Parks Poland Sp. z o.o.
ul. Fosa 41/11
02-768 Warszawa

Dotyczy: Pływalnia Suntago Park of Poland

OCENA

Na podstawie:

- ☐ art. 4 ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- ☐ § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
stwierdza, że woda na pływalni Suntago Park of Poland jest przydatna do kąpieli

UZASADNIENIE

W oparciu o sprawozdania z badań wody pobranych w dniu 06.02.2026 r.:

Nr sprawozdania	Data sprawozdania	Punkt poboru
77792/26/WAW	19.02.2026	Basen termalny wewn. (obieg 1)
77793/26/WAW	20.02.2026	Basen termalny zewn. (obieg 1)
77801/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basenu termalnego (obieg 1)
77782/26/WAW	19.02.2026	Basen floating (obieg 2)
77802/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basenu floating (obieg 2)
77783/26/WAW	19.02.2026	Basen vital typ I (obieg 3)
77803/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basenu vital typ I (obieg 3)
77784/26/WAW	20.02.2026	Basen vital typ II (obieg 4)
77804/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basenu vital typ II (obieg 4)
77785/26/WAW	20.02.2026	Basen siarkowy (obieg 5)



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie
ul. Moniuszki 40 | 96-300 Żyrardów
+48 46 855 32 42
adres e-mail: sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-80006-48541-RGRID-20

77806/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basenu siarkowego (obieg 5)
77786/26/WAW	20.02.2026	Basen dead sea 1 (obieg 6)
77807/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basenu dead sea 1 (obieg 6)
77787/26/WAW	20.02.2026	Basen dead sea 1 (obieg 7)
77808/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basenu dead sea 1 (obieg 7)
77788/26/WAW	20.02.2026	Basen dead sea 1 (obieg 8)
77809/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basenu dead sea 1 (obieg 8)
77789/26/WAW	19.02.2026	Basen vital typ II (obieg 9)
77810/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basenu vital typ II (obieg 9)
77790/26/WAW	20.02.2026	Basen vital typ I (obieg 10)
77811/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basenu vital typ I (obieg 10)
77794/26/WAW	19.02.2026	Basen bar wewn. (obieg 11)
77795/26/WAW	19.02.2026	Basen bar zewn. (obieg 11)
77812/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basenu baru (obieg 11)
77796/26/WAW	19.02.2026	Basen relax z dziką rzeką (obieg 12)
777813/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basenu relax z dziką rzeką (obieg 12)
77791/26/WAW	19.02.2026	Basen z falami (obieg 13)
77814/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basen z falami (obieg 13)
77797/26/WAW	20.02.2026	Basen bubbling spring (obieg 14)
77815/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basenu bubbling spring (obieg 14)
77798/26/WAW	20.02.2026	Basen rzeka przygód lazy river (obieg 15)
777816/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basenu rzeka przygód lazy river (obieg 15)
77817/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja wewn. placu zabaw (obieg 16)
77818/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja zjeżdżalni (obieg 17)
77819/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basenu Calla (obieg 18)
77799/26/WAW	20.02.2026	Basen vital typ III (obieg 19)
77820/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basenu vital typ III (obieg 19)
77800/26/WAW	20.02.2026	Basen vital typ IV (obieg 20)
77821/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja basenu vital typ IV (obieg 20)
77822/26/WAW	16.02.2026	Cyrkulacja surfing (obieg 22)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie dokonał bieżącej oceny jakości wody w zakresie następujących parametrów: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ± 2 °C, *Legionella* sp., chlor wolny, chlor związany, utlenialność, pH, potencjał redoks, mętność.

Niniejsza ocena jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Łukasz Szymański, PhD, DBA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

/dokument podpisany elektronicznie/