



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

HKŃ.9020.215.2026.1

Żyrardów, 3 czerwca 2026 roku

Global Parks Poland Sp. z o.o.
ul. Fosa 41/11
02-768 Warszawa

Dotyczy: Pływalnia Suntago Park of Poland

OCENA

Na podstawie:

- ❓ art. 4 ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- ❓ § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
stwierdza, że woda na pływalni Suntago Park of Poland jest przydatna do kąpieli

UZASADNIENIE

W oparciu o sprawozdania z badań wody pobranych w dniu 08.05.2026 r.:

Nr sprawozdania	Data sprawozdania	Punkt poboru
406397/26/WAW	27.05.2026	Basen termalny wewn. (obieg 1)
406398/26/WAW	27.05.2026	Basen termalny zewn. (obieg 1)
406406/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basenu termalnego (obieg 1)
406387/26/WAW	27.05.2026	Basen floating (obieg 2)
406407/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basenu floating (obieg 2)
406388/26/WAW	27.05.2026	Basen vital typ I (obieg 3)
406408/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basenu vital typ I (obieg 3)
406389/26/WAW	27.05.2026	Basen vital typ II (obieg 4)
406409/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basenu vital typ II (obieg 4)



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie
ul. Moniuszki 40 | 96-300 Żyrardów
+48 46 855 32 42
adres e-mail: sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-80006-48541-RGRID-20

406390/26/WAW	27.05.2026	Basen siarkowy (obieg 5)
406411/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basenu siarkowego (obieg 5)
406391/26/WAW	27.05.2026	Basen dead sea 1 (obieg 6)
406412/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basenu dead sea 1 (obieg 6)
406392/26/WAW	27.05.2026	Basen dead sea 1 (obieg 7)
406413/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basenu dead sea 1 (obieg 7)
406393/26/WAW	27.05.2026	Basen dead sea 1 (obieg 8)
406414/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basenu dead sea 1 (obieg 8)
406394/26/WAW	27.05.2026	Basen vital typ II (obieg 9)
406415/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basenu vital typ II (obieg 9)
406395/26/WAW	27.05.2026	Basen vital typ I (obieg 10)
406416/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basenu vital typ I (obieg 10)
406399/26/WAW	27.05.2026	Basen bar wewn. (obieg 11)
406400/26/WAW	27.05.2026	Basen bar zewn. (obieg 11)
406417/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basenu baru (obieg 11)
406401/26/WAW	27.05.2026	Basen relax z dziką rzeką (obieg 12)
406418/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basenu relax z dziką rzeką (obieg 12)
406396/26/WAW	27.05.2026	Basen z falami (obieg 13)
406419/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basen z falami (obieg 13)
406402/26/WAW	27.05.2026	Basen bubbling spring (obieg 14)
406420/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basenu bubbling spring (obieg 14)
406403/26/WAW	27.05.2026	Basen rzeka przygód lazy river (obieg 15)
406421/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basenu rzeka przygód lazy river (obieg 15)
406422/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja wewn. placu zabaw (obieg 16)
406423/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja zjeżdżalni (obieg 17)
406424/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basenu Calla (obieg 18)
406404/26/WAW	27.05.2026	Basen vital typ III (obieg 19)
406425/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basenu vital typ III (obieg 19)
406405/26/WAW	27.05.2026	Basen vital typ IV (obieg 20)
406426/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja basenu vital typ IV (obieg 20)

406427/26/WAW	13.05.2026	Cyrkulacja surfingu (obieg 22)
406428/26/WAW	27.05.2026	Cyrkulacja zewn. placu zabaw (obieg 23)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie dokonał bieżącej oceny jakości wody w zakresie następujących parametrów: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ± 2 °C, *Legionella* sp., chlor wolny, chlor związany, utlenialność, pH, potencjał redoks, mętność, azotany, chloroform, Σ THM.

Pozostałe parametry mieściły się w granicach określonych przepisami prawa.

Niniejsza ocena jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Łukasz Szymański, PhD, DBA
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
/dokument podpisany elektronicznie/