



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

HKN.9020.332.2025.1  
Żyrardów, 14.10.2025 r.

**Global Parks Poland Sp. z o.o.**  
**ul. Fosa 41/11**  
**02-768 Warszawa**

Dotyczy: Pływalnia Suntago Park of Poland

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie**  
**stwierdza, że woda na pływalni Suntago Park of Poland jest przydatna do kąpiel**

## UZASADNIENIE

W oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu **19.09.2025 r.** z niecek basenowych na pływalni Suntago Park of Poland:

| Nr sprawozdania | Data sprawozdania | Punkt poboru                        |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| 715265/25/WAW   | 25.09.2025        | Basen termalny wewnętrzny (obieg 1) |
| 715266/25/WAW   | 25.09.2025        | Basen termalny zewnętrzny (obieg 1) |
| 715275/25/WAW   | 25.09.2025        | Basen floating (obieg 2)            |
| 715276/25/WAW   | 25.09.2025        | Basen vital typ I (obieg 3)         |
| 715277/25/WAW   | 25.09.2025        | Basen vital typ II (obieg 4)        |
| 715278/25/WAW   | 25.09.2025        | Basen siarkowy (obieg 5)            |
| 715279/25/WAW   | 25.09.2025        | Basen dead sea 1 (obieg 6)          |
| 715280/25/WAW   | 25.09.2025        | Basen dead sea 1 (obieg 7)          |
| 715281/25/WAW   | 25.09.2025        | Basen dead sea 1 (obieg 8)          |



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie  
ul. Moniuszki 40  
96-300 Żyrardów  
+48 46 855 32 42, +48 46 880 02 80  
[Sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl](mailto:Sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl)

|               |            |                                           |
|---------------|------------|-------------------------------------------|
| 715282/25/WAW | 25.09.2025 | Basen vital typ II (obieg 9)              |
| 715283/25/WAW | 25.09.2025 | Basen vital typ I (obieg 10)              |
| 715267/25/WAW | 25.09.2025 | Basen bar wewnętrzny (obieg 11)           |
| 715268/25/WAW | 25.09.2025 | Basen bar zewnętrzny (obieg 11)           |
| 715269/25/WAW | 25.09.2025 | Basen relax z dziką rzeką (obieg 12)      |
| 715270/25/WAW | 25.09.2025 | Basen z falami (obieg 13)                 |
| 715271/25/WAW | 25.09.2025 | Basen bubbling spring (obieg 14)          |
| 715272/25/WAW | 25.09.2025 | Basen rzeka przygód lazy river (obieg 15) |
| 715273/25/WAW | 25.09.2025 | Basen vital typ III (obieg 19)            |
| 715274/25/WAW | 25.09.2025 | Basen vital typ IV (obieg 20)             |
| 715284/25/WAW | 09.10.2025 | Natrysk w saunarium                       |
| 715285/25/WAW | 09.10.2025 | Natrysk – wejście główne, strona prawa    |
| 715286/25/WAW | 09.10.2025 | Natrysk – wejście główne, strona lewa     |
| 715287/25/WAW | 09.10.2025 | Natrysk w strefie pracowniczej            |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie dokonał bieżącej oceny jakości wody w zakresie następujących parametrów: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp., chlor wolny, chlor związany, utlenialność, potencjał redoks, pH. Niniejsza ocena jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Łukasz Szymański, PhD, DBA  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie  
/dokument podpisany elektronicznie/