



Żyrardów, 28 października 2024 r.

HKN.9027.537.2024.1

Global Parks Poland Sp. z o.o.
ul. Fosa 41/11
02-768 Warszawa

adres do doręczeń:
ul. Nowy Świat 1
96-300 Wręcza

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
stwierdza, że woda w nieckach pływalni Suntago Park of Poland
jest przydatna do kąpieli

Uzasadnienie

W oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 10.10.2024 r. z niecek basenowych i systemu cyrkulacji na pływalni Suntago Park of Poland:

Nr sprawozdania	Data sprawozdania	Punkt poboru
633685/24/WAW	21.10.2024	Basen termalny wewn. (obieg 1)
633686/24/WAW	21.10.2024	Basen termalny zewn. (obieg 1)
633704/24/WAW	21.10.2024	Cyrkulacja basenu termalnego (obieg 1)

633695/24/WAW	21.10.2024	Basen floating (obieg 2)
633705/24/WAW	21.10.2024	Cyrkulacja basenu floating (obieg 2)
633696/24/WAW	21.10.2024	Basen vital typ I (obieg 3)
633706/24/WAW	21.10.2024	Cyrkulacja basenu vital typ I (obieg 3)
633697/24/WAW	21.10.2024	Basen vital typ II (obieg 4)
633707/24/WAW	21.10.2024	Cyrkulacja basenu vital typ II (obieg 4)
633698/24/WAW	21.10.2024	Basen siarkowy (obieg 5)
633708/24/WAW	21.10.2024	Cyrkulacja basenu siarkowego (obieg 5)
633699/24/WAW	21.10.2024	Basen dead sea 1 (obieg 6)
633709/24/WAW	21.10.2024	Cyrkulacja basenu dead sea 1 (obieg 6)
633700/24/WAW	21.10.2024	Basen dead sea 1 (obieg 7)
633710/24/WAW	21.10.2024	Cyrkulacja basenu dead sea 1 (obieg 7)
633701/24/WAW	21.10.2024	Basen dead sea 1 (obieg 8)
633711/24/WAW	21.10.2024	Cyrkulacja basenu dead sea 1 (obieg 8)
633702/24/WAW	21.10.2024	Basen vital typ II (obieg 9)
633712/24/WAW	21.10.2024	Cyrkulacja basenu vital typ II (obieg 9)
633703/24/WAW	21.10.2024	Basen vital typ I (obieg 10)
633713/24/WAW	21.10.2024	Cyrkulacja basenu vital typ I (obieg 10)
633687/24/WAW	21.10.2024	Basen bar wewn. (obieg 11)
633688/24/WAW	21.10.2024	Basen bar zewn. (obieg 11)
633714/24/WAW	21.10.2024	Cyrkulacja basenu baru (obieg 11)
633689/24/WAW	21.10.2024	Basen relax z dziką rzeką (obieg 12)
633715/24/WAW	21.10.2024	Cyrkulacja basenu relax z dziką rzeką (obieg 12)

633690/24/WAW	21.10.2024	Basen z falami (obieg 13)
633716/24/WAW	21.10.2024	Cyrkulacja basenu z falami (obieg 13)
633691/24/WAW	21.10.2024	Basen bubbling spring (obieg 14)
633717/24/WAW	21.10.2024	Cyrkulacja basenu bubbling spring (obieg 14)
633692/24/WAW	21.10.2024	Basen rzeka przygód lazy river (obieg 15)
633718/24/WAW	21.10.2024	Cyrkulacja basenu rzeki przygód lazy river (obieg 15)
633719/24/WAW	21.10.2024	Plac zabaw wewn. (obieg 16)
633720/24/WAW	21.10.2024	Zjeżdżalnie (obieg 17)
633721/24/WAW	21.10.2024	Basen Calla (obieg 18)
633693/24/WAW	21.10.2024	Basen vital typ III (obieg 19)
633722/24/WAW	21.10.2024	Cyrkulacja basenu vital typ III (obieg 19)
633694/24/WAW	21.10.2024	Basen vital typ IV (obieg 20)
633723/24/WAW	21.10.2024	Cyrkulacja basenu vital typ IV (obieg 20)
633724/24/WAW	21.10.2024	Surfing (obieg 22)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie dokonał bieżącej oceny jakości wody w zakresie następujących parametrów: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C, *Legionella sp.*, pH, mętność, potencjał redoks, chlor wolny, chlor związany, utlenialność, azotany, chloroform, Σ THM.

Niniejsza ocena jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie**

Lukasz Szymański, PhDr.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a